

# Ispitivanje otpornosti na vatru



Za više pojedinosti vezanih za bilo koje ispitivanje od strane tvrtke Urban Hygiene Ltd, molimo Vas da s nama kontaktirate putem:

E-maila: [enquiries@urbanhygiene.com](mailto:enquiries@urbanhygiene.com)

Telefona: +44 (0) 1302 623193

Ili posjetite naše stranice na: [www.urbanhygiene.com](http://www.urbanhygiene.com)

## POTVRDA O USKLAĐENOSTI

**Ovime potvrđujemo da je proizvod easy-on u odnosu na svoju otpornost na vatru razvrstan u klasu 'O'.**

Klasa 'O' se postiže kroz kombinaciju rezultata postignutih iz ispitivanja u skladu s normama BS476 7. dio 1987. i BS476 6. dio

Proizvod easy-on je 08. svibnja 2003. godine ispitala Ustanova za građevinska istraživanja (Building Research Establishment). Proizvod je postignuo indeks početnog širenja vatre 6. dio, I od 5,2 i Klasu 1 iz 7. dijela. Iz toga proizlazi da mu je dodijeljena Klasa 'O' u skladu s propisima o gradnji Ujedinjenog Kraljevstva.

Osim toga, easy-on je dodatno ispitala i tvrtka koja upravlja Londonskom podzemnom željeznicom – London Underground Limited – u odnosu na emisiju otrovnih plinova (Standard 2-01001-002), budući da se takvi plinovi u slučaju požara smatraju mnogo većim rizikom za zdravlje nego što su to dim ili vatra. U toj je situaciji easy-on ispustio samo elemente u tragovima dušika te je prihvaćen kao odgovarajući proizvod za podzemne lokacije, odjeljak 12 – najviši standard kojeg je moguće postići. Želimo naglasiti da je zanimljivo što su i neki proizvodi 'konkurencije' uspjeli postići klasu 'O', ali nisu uspjeli zadovoljiti norme za ispušne plinove koje zahtijeva LUL. Treba imati na umu da je Izvršno tijelo za zdravlje i sigurnost (HSE-a), u svom izvješću o požaru u stanici podzemne željeznice King's Cross, dalo do znanja da je većina ljudi smrtno stradala zbog udisanja toksičnih plinova. Zato smatramo da je ispitivanje ispuštanja plinova od vitalne važnosti te vjerujemo da bi i lokalne vlasti to trebale uzeti u obzir, posebno kod planiranja izgradnje nebodera.

**Ovime mi, tvrtka Urban Hygiene Limited, potvrđujemo da je ovaj materijal izrađen u skladu s propisanom formulom i procesom proizvodnje.**

Urban Hygiene Ltd

Anti grafiti Centar d.o.o.

[www.antigrafiticentar.hr](http://www.antigrafiticentar.hr)

[info@antigrafiticentar.hr](mailto:info@antigrafiticentar.hr)